



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-334/23-10695-1

Kotor, 30.08.2023.godine

Na osnovu člana 4 stav 2 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Službeni list CG opštinski propisi“ br. 14/22, 59/22, 30/23) i odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora predlaže:

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvijete „Savina glavica-Višnjevo“ . Lokacija trase osvjetljenja obuhvata dio kat.parc. 537/16 KO Višnjevo i dio kat.parc. 87/4 KO Zagora, u dužini od oko 1400 m.

Predmetnu trasu osvjetljenja prethodno navedenog puta čine i djelovi kat.parc. 87/1 i 87/3, sve KO Zagora i djelovi kat. parc. 537/2 , 537/3 537/13 i 537/15 sve KO Višnjevo.

Ovim programskim zadatkom sa elementima urbanističko-tehničkih uslova određuje se trasa za izgradnju javne rasvijete „Savina glavica- Višnjevo“, koji obuhvata dio katastarske opštine Zagora i Višnjevo i ista se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

Neophodno je uraditi projekat javne rasvjete „Savina glavica- Višnjevo“ koji obuhvata postojeći put na dijelu kat.parc. 537/16 KO Višnjevo i dijelu kat.parc. 87/4 KO Zagora i sa prethodno navedenim katastarskim parcelama u dužini od cca 1400 m i definisati tačku priključenja gdje će biti postavljen mjerno razvodni oramar.

Na postojećim betonskim stubovima visine 9m (tj 7.4m u nadzemnom dijelu) predvidjeti postavljanje samonosivog kablovskog snopa tipa X00/0 4x16mm², nosnog, zateznog i spojnog materijala, kao i postavljanje svjetiljki. Tip i snagu svjetiljki odrediti fotometrijskim proračunom u zavisnosti od razmaka između postojećih stubova i širine puta kojeg osvjetljavamo.

Predmet Odluke o izboru lokacije je osvjetljavanje lokalnog puta, označenog na geodetskom snimku kao „asfaltni put“.

Mjerno razvodni ormar je potrebno da sadrži mjerni, upravljački i dio sa zaštitnim komponentama. Brojilo ugrađuje CEDIS. MRO opremiti kontaktorima i astronomskim uklopnim satom.

Projektna dokumentacija

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa tehničkim propisima, standardima i uzansama iz oblasti projektovanja objekata javne rasvjete.

Glavni projekat uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (Sl.list CG br. 44/18, 43/19). Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i u skladu sa čl.7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji izraditi u 6 (šest) primjeraka, od kojih su 3 (tri) u zaštićenoj digitalnoj formi, u skladu sa čl. 9 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.

Privredno društvo koje vrši izradu glavnog projekta mora posjedovati licencu za projektovanje i izvođenje radova izdatu od nadležnog organa. Privredno društvo koje vrši reviziju tehničke dokumentacije mora imati licencu za reviziju tehničke dokumentacije i vršenje nadzora nad građenjem objekata izdatu od nadležnog organa.

Sastavni dio Programskog zadatka je Geodetski snimak.

**Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora
Opština Kotor**