

OBRAZAC 1

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
(prezime, očevoime i imefizičkoglica)

Škaljari b.b.
(adresa)

032/322-940
(brojtelefona)

CRNA GORA				
Građanski biro opštine Kotor				
Primljeno:	<u>27.07.20.</u>			
Organizaciona jedinica	Jedinstveni klasifikacioni znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
<u>03</u>	<u>354</u>	<u>-10599</u>		
<u>2</u>				

(naziv i sjedištepravnoglica/privrednogdruštva/preduzetnika)

OPŠTINA KOTOR

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE
(organnadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

(član 74 Zakona o planiranjuprostora i izgradnjiobjekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za:

- 1) građenje novog objekta - izgradnju javne rasvjete Autokamp 2
2. rekonstrukciju postojećeg objekta
3. promjenu stanja u prostoru
(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska opština Dobrota I

Katastarska parcela (2570,1090,1087,1098,1086,1101,1146,1131/1,1147/2,1147,1147/1,1132,1130,1133,1134/1,1135,2569,1212,1228,1235/1,1234,1208,1211,1210/2) i (1214,1215) i (1210/1,1204,1205,1141,1143,1144/3,1144/1,1140,1134/4,1134/2,1145,1153/1,1154/1,1154/2) i (1207,1208,1137,1138)


Opština Kotor

Prilog: 1) situacija trase
2) Predlog projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta javne rasvjete saobraćajnice

NAPOMENA: Razmotriti mogućnost izvođenja JR sa LED svjetiljkama radi postizanja energetske efikasnosti (tačka 17.2 tekstualnog dijela PPPNOP-a Crne Gore)

24.07.2020.godine
(mjesto i datum)

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari b.b.
(podnosilac zahtjeva)





Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA

Broj: 04 - 332-3224
Kotor, 24.07.2020 godine

PREDLOG PROJEKTOG ZADATKA
za izradu Glavnog projekta javne rasvjete Autokamp 2

Uraditi projekat javne rasvjete ulica u Dobroti na lokaciji Autokamp na katastarskoj podlozi priloženoj u digitalnoj i štampanoj formi uz poštovanje urbanističko tehničkih uslova izdatih od nadležnog organa.

Projektom obuhvatiti ulice na dijelovima katastarskih parcela (2570, 1090, 1087, 1098, 1086, 1101, 1146, 1131/1, 1147/2, 1147, 1147/1, 1132, 1130, 1133, 1134/1, 1135, 2569, 1212, 1228, 1235/1, 1234, 1208, 1211 i 1210/2), (1214, 1215, 1218, 1223), (1210/1, 1204, 1205, 1141, 1143, 1144/3, 1144/1, 1140, 1134/4, 1134/2, 1145, 1153/1, 1154/1 i 1154/2) i (1207, 1208, 1137, 1138) na trasi dužine 1000 m po skici u prilogu (trasa označena neprekidnom linijom plave boje).

Predvidjeti jednu tačku za priključenje napajanja sa lokalne trafostanice DTS 10/0,4 KV.

Predvidjeti postavljanje metalnih toplocinkovanih stubova visine 6-10 m za nošenje svjetiljki.

Predvidjeti LED svjetiljke odgovarajuće snage.

Razmotriti mogućnost postavljanja podzemnog Al kabla za napajanje svjetiljki. Mjerno mjesto opremiti sa dva trofazna kontaktora i dvokanalnim astronomskim satom.

Projekat treba da sadrži tehnički opis, potrebne tehničke proračune, tehničke uslove za izvođenje radova, spisak korišćenih propisa, spisak korišćenih tehničkih standarda, opis predviđenih mjera zaštite, predmjer i predračun radova kao i grafičke priloge koji omogućavaju izgradnju projektovanog objekta.

Projekat uraditi i predati u 3 štampana primjerka , 7 primjeraka u zaštićenoj digitalnoj formi i 1 primjerku u digitalnom dwg formatu.

Projekat u potpunosti uraditi uz poštovanje propisa i tehničkih standarda koji regulišu problematiku izgradnje objekata spoljnog osvjetljenja.

Kotor, 24.07.2020. god.

VD direktora,
Zoran Mrdak, dipl.inž.maš.