



Crna Gora
Opština Kotor
Direkcija za uređenje i izgradnju
Kotora

Škaljari bb
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 322 940
fax.+382(0)32 322 940
komunko@t-com.me
www.kotor•<direkcija.co.me

Broj: 04-335/21- 5920

Kotor, 16.11.2022.godine.

Za: Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

Predmet: PROGRAMSKI ZADATAK ZA DONOŠENJE ODLUKE O LOKACIJI ZA IZRADU JAVNE RASVJETE "KAVAČ — OD MIRINE DO CRKVE SV.PETKE"

Donijeti Odluku o izboru lokacije za izgradnju javne rasvjete "Kavač - od Mirine do crkve sv.Petke" a u svemu prema idejnom projektu javne rasvjete. Na osnovu Odluke uraditi projekat javne rasvjete "Kavač - od Mirine do crkve sv.Petke" u zahvatu lokalnih puteva u naselju Kavač na katastarskoj podlozi priloženoj u digitalnoj i štampanoj formi u sklopu idejnog projekta, uz poštovanje urbanističko tehničkih uslova koji su sastavni dio Odluke o izboru lokacije za izgradnju javne rasvjete izdatih od nadležnog organa.

Projektom obuhvatiti dio puteva na katastarskoj parceli broj 1128/1 KO Kavač na trasi dužine 1500m po skici u prilogu (trasa označena neprekidnom linijom plave boje)

Predvidjeti jednu tačku za priključenje napajanja sa lokalne trafostanice.

Predvidjeti ugradnju novih betonskih stubova visine 9m, odnosno 7,4m u nadzemnom dijelu, za nošenje svjetiljki i nadzemnih kablovskih vodova. Planirati razmak između stubova oko 40m.

Predvidjeti LED svjetiljke snage do 30W.

Planirati ugradnju kablovskog voda X00/0-A 2x16mm² za napajanje svjetiljki na novim i postojećim betonskim stubovima. Mjerno mjesto opremiti sa dva trofazna kontaktora i dvokanalnim astronomskim satom. Ugradnja brojila je pod nadležnošću CEDIS - a .

Izrada projektne dokumentacije

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, kao i u skladu sa drugim propisima kojima se regulišu pitanja iz ove oblasti.

Glavni projekat uraditi prema odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Sl.list CG" br.44/18). Tehnička dokumentacija podliježe reviziji u skladu sa čl.179 istog Zakona i prema odredbama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("Sl.list CC - opštinski propisi" br.17/14, 34/14, 26/17)

Projekat u potpunosti uraditi uz poštovanje propisa i tehničkih standard koji regulišu problematiku izgradnje objekata spoljnog osvjetljenja.

Pravna lica koja izrađuju glavni projekat, kao i ona koja vrše reviziju moraju imati odgovarajuće licence izdate od strane Ministarstva.

Investitor je dužan da uradi Idejno rešenje I Glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i u ovim uslovima da prijavi građenje objekta u skladu sa čl.91, čl.92, čl 93 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i riješi imovinsko pravne odnose na parceli i cjelokupnoj trasi.

S poštovanjem,
Direktor,
Snežana Jovanic, dipl.inž.građ.



Prilog:
Idejno elektrotehnički projekat-javna rasvjeta

DOSTAVLJENO:

1. Sekretarijat za urbanizam, grajevinarstvo i prostorno planiranje
2. a/a

Kontakt osoba: Daliborka Mršulja, dipl.ing.el

tel: 069124173

email: daliborka.mrsulja@direkciiakotor.me