



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-334/23-10768-1

Kotor, 29.08.2023.godine

Na osnovu člana 4 stav 2 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Službeni list CG opštinski propisi“ br. 14/22, 59/22, 30/23) i odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora predlaže:

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete za osvjjetljenje dijela puta na djelovima kat. parc. 3349, 3350, 3351 i 2662 sve K.O. Donje Krivošije. Predmetnu trasu osvjjetljenja prethodno navedenog lokalnog puta čine djelovi kat.parc. 2666, 2664, 2662, 2661, 2317, 2649, 2660, 2342, 2341, 2652, 3349, 2525, 2978, 2976, 2759, 2973, 2974, 2758, 2966, 2757, 2766, 2767, 2768, 2772, 2773, 2774, 2776, 2775, 2915/1, 2777, 2778, 2906, 2781, 2782, 2791, 2850, 2849, 2824, 2844/1, 3262, 2842, 3262, 3261/1, 3260/1, 3260/2, 3350, 2867, 2866 i 3351 sve KO Krivošije Donje.

Ovim programskim zadatkom sa elementima urbanističko-tehničkih uslova određuje se trasa za izgradnju javne rasvjete u naselju Zvečava i ista se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

Neophodno je uraditi projekat javne rasvjete „Zvečava“ koje obuhvata postojeći put na djelovima kat. parc. 3349, 3350, 3351 i 2662 KO Donje Krivošije. u dužini od oko 2000m.

Na stubovima visine 9m (tj 7.4m u nadzemnom dijelu) predvidjeti postavljanje samonosivog kablovskog snopa tipa X00/0 4x16mm², nosnog, zateznog i spojnog materijala, kao i postavljanje svjetiljki.

Nove betonske stubove predvidjeti na rastojanju od 30-35m u zavisnosti od uslova i zahtjeva na terenu. Preciznu poziciju stubova definisati glavnim projektom javne rasvjete. Tip i snagu svjetiljki odrediti fotometrijskim proračunom u zavisnosti od razmaka između postojećih i novih stubova i širine puta kojeg osvjetljavamo.

Mjerno razvodni ormar je potrebno da sadrži mjerni, upravljački i dio sa zaštitnim komponentama. Brojilo ugrađuje CEDIS. MRO opremiti kontaktorima i astronomskim uklopnim satom.

Projektna dokumentacija

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa tehničkim propisima, standardima i uzansama iz oblasti projektovanja objekata javne rasvjete.

Glavni projekat uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (Sl.list CG br. 44/18, 43/19). Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i u skladu sa čl.7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji izraditi u 6 (šest) primjeraka, od kojih su 3 (tri) u zaštićenoj digitalnoj formi, u skladu sa čl. 9 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.

Privredno društvo koje vrši izradu glavnog projekta mora posjedovati licencu za projektovanje i izvođenje radova izdatu od nadležnog organa. Privredno društvo koje vrši reviziju tehničke dokumentacije mora imati licencu za reviziju tehničke dokumentacije i vršenje nadzora nad građenjem objekata izdatu od nadležnog organa.

Sastavni dio Programskog zadatka je Geodetski snimak.

**Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora
Opština Kotor**