

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor („Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na XXVII sjednici održanoj dana 31.07.2025. godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za izmještanje dalekovoda 35kV “Grbalj- Pržno” na kat.parc. 447, 450 i 452 K.O. Sutvara

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izmještanje dalekovoda 35kV “Grbalj-Pržno” na kat.parc. 447, 450 i 452 K.O. Sutvara.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je Punomoćnik privrednog društva “Cogimar” d.o.o. Kotor, adv. Miloš Damjanović.

Izmještanje dalekovoda 35kV “Grbalj-Pržno” predviđeno je u potpunosti unutar katastarskih parcela koje su u vlasništvu podnosioca zahtjeva (u daljem tekstu: investitor).

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je omogućavanje izmještanje DV 35 kV “Grbalj-Pržno”, koji prolazi preko predmetnih kat.parc. 447, 450 i 452 K.O. Sutvara, a čime se oslobađa prostor i omogućava valorizacija lokacije i izgradnja objekata za koji je investitor pribavio Urbanističko-tehničke uslove, broj 0303 –333/21-19417 od 06.10.2023.godine.

Član 3

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

Ovim Programskim zadatkom sa elementima urbanističko-tehničkih uslova određuje se lokacija za izmještanje dalekovoda 35kV “Grbalj-Pržno” na kat.parc. 450, 452 i 447 K.O. Sutvara.

CILJ I PREDMET

Kako se lokalnim objektima od opšteg interesa smatraju i objekti distributivne mreže naponskog nivoa do 35kV, trafostanice i vodovi od 110 kV ili manje, potrebno je donijeti Odluku o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Elaboratom predloga tehničkog rješenja izmještanja DV 35kV uz saglasnost CEDIS-a, broj 30-20-05-5815/1 od 29.11.2021.godine, definišu se uslovi za donošenje Odluke od opšteg interesa, te uslovi za izradu odnosno reviziju Glavnog projekta.

OPIS LOKACIJE

Predmetna lokacija se nalazi u krajnjem južnom dijelu katastarske opštine Sutvara. U postojećem stanju, preko parcela koje su u vlasništvu investitora prolazi DV 35kV „Grbalj-Pržno“. Postojeći stubovi dalekovoda su na situacionom planu označeni oznakama „A“, „B“ i „C“.

Stub „A“ je ugaono-zatezni, a stubovi „B“ i „C“ su nosivi.

Dalekovod je izveden na čelično-rešetkastim stubovima tipa „jelka“, sa sledećim parametrima:

Provodnik: Al-Fe 95/15 mm²,

Najveće radno naprezanje provodnika: 8 daN/mm²

Zaštitno uže: OPGW – T5,

Pritisak vjetra (na ravnu površinu) $P_v = 90 \text{ daN/m}^2$;

Dodatno opterećenje $g_d = 1,0 \times g_n \text{ daN/m}$

Izmještanje DV 35kV predviđeno je u okviru parcela koje su u vlasništvu investitora (k.p.447, 450 i 452 K.O.Sutvara), na način što će se ukinuti postojeći stub „B“, a da bi se trasa skrenula što bliže ivicama parcela predviđena je ugradnja tri nova ugaono-zatezna stuba „A1“, „B1“ i „C1“.

Situacioni plan lokacije :

- Trasa postojećeg DV 35 kV - zadržava se
- Trasa izmještanja DV 35 kV
- Trasa postojećeg DV 35 kV - ukida se

OSNOVNI PROJEKTNII PARAMETRI / OSNOVE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1. Planirano stanje-Predlog tehničkog rješenja izmještanja DV 35kV „Grbalj-Pržno“

U postojećem stanju, preko predmetnih katastarskih parcela prolazi DV 35kV koji povezuje TS 35/10 "Grbalj"- TS 35/10 "Pržno". Prelazni rasponi preko navedenih parcela ograničeni su stubovima na situaciji označenim kao "A", "B" i "C".

Izmještanje trase predviđeno je pomoću tri ugaono-zatezna čelično-rešetkasta stuba sa električno i mehanički pojačanom izolacijom. Stubovi su na situaciji označeni sa "A1", "B1" i "C1". Položaj početnog i krajnjeg stuba "A1" i "C1" odabran je tako da budu u postojećoj trasi kako se ne bi poremetio pravac prema postojećim stubovima "A" i "C" koji se zadržavaju.

Kako je postojeći nosivi stub označen na situaciji sa "B" predviđen za demontiranje, to će se novi rasponi prema postojećim stubovima "A" (A1-A) i "C" (C1-C) skratiti za oko 50m. Ukoliko se još uzme u obzir da će novi ugaono-zatezni stubovi "A1" i "C1" biti značajno višiji od postojećeg stuba "B", čija je rezna visina cca 9m, to će doprinijeti značajnom povećanju sigurnosne visine i mehaničke sigurnosti voda što je posebno bitno na prelazu preko magistralnog puta.

Konačni izbor tipa i visine stubova "A1", "B1" i "C1" izvršiće se Glavnim projektom. Rezne visine stubova će biti orijentaciono 15-18m.

2. Geodetske podloge

Investitor je prethodno izradio geodetske podloge za nivo Glavnog projekta koje će projektantu poslužiti kao podloge za izradu tehničke dokumentacije.

3. Uvid u postojeće stanje

Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će i sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu terena i postojeće infrastrukture. Projektant će, posredstvom investitora, pribaviti svu do sada urađenu projektnu dokumentaciju za predmetni i/ili lokalitete u koje se predmetni lokalitet uklapa i sa njom izvršiti usklađivanje, ukoliko takva dokumentacija postoji.

Tehnička dokumentacija mora biti urađena tako da bude usklađena sa sledećim zakonskim i podzakonskim aktima: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i drugim podzakonskim aktima donijetim za ovu vrstu objekata, drugim zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu izradu pojedinih djelova tehničke dokumentacije, MEST i EN standardima (JUS se koristi u slučaju da ne postoje MEST ili EN standardi), normativima i pravilima struke.

Sadržaj cjelokupne tehničke dokumentacije mora biti usklađen sa odredbama Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019).

Glavni projekat za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl. list CG „ br. 44/18, 43/19).

Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23).

Prilikom izrade projekta, projektant će koristiti i sledeće tehničke propise:

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV („Sl.list SFRJ “ br. 65/88, „Sl.list SRJ” br.18/92);
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V („Sl. list SFRJ” br. 13/78);
- Pravilnik za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Sl.list SRJ” br. 41/93);
- Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000V („Sl. list SFRJ” br. 61/95);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (sl. List SFRJ br.74/90);
- Zakon o energetici (“Sl.i list Crne Gore” , br. 005/16 od 20.01.2016, 051/17 od 03.08.2017, 082/20 od 06.08.2020);
- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009; 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016);
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (“Sl. list Crne Gore” , br. 034/14 od 08.08.2014, 044/18 od 06.07.2018.);
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG “, br.48/08);
- MEST, IEC i ostali standardi za ovu vrstu opreme;
- Katalozi proizvođača tipskih stubova i opreme za ovu vrstu objekata.

Član 4

O sprovođenju ove Odluke staraće se investitor u saradnji sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CEDIS d.o.o. Podgorica).

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi".

Broj: 11-016/25-15713

Kotor, 31.07.2025.godine

**SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNICA**

Maja Mršulja