



Crna Gora
O P Š T I N A K O T O R

**SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO
I PROSTORNO PLANIRANJE**

Broj: 0303-1281/16

Kotor, 30.03.2016.godine

Na osnovu člana 4. stava 2. Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa (»Sl. list CG – opštinski propisi«, broj 17/14) i odredbi Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG br. 51/08, 40/10. 34/11, 40/11, 47/11, 35/13; 39/13 i 33/14), Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje predlaže:

PROGRAMSKI ZADATAK

SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA

za izgradnju priključnog 10kV voda, TS 10/0,4kV,630 kVA i niskonaponskog voda od TS do sela Poljice, u funkciji kamenoloma na kat.parceli 794 KO Krivošije Donje

Ovim Programskim zadatkom sa elementima urbanističko tehničkih uslova određuje se lokacija za izradu glavnog projekta za izgradnju priključnog 10kV voda, TS 10/0,4kV,630 kVA i niskonaponskog voda_ od TS do centra sela Poljice, u svrhu izvođenja rudarskih radova i funkcionisanja postrojenja na ležištu tehničko-građevinskog kamena „Kivošije Donje“ Opština Kotor, i elektro napajanja seoskih domaćinstava.

Prema priloženom Prijedlogu Rješenja napajanja električnom energijom potrošača kamenoloma, trasa planiranog 10kV voda (nadzemna i kablovska dionica) obuhvata kat.parcele 760, 773, 774, 777, 779/1, 779/2, 780, 793, 794 i 797 KO Krivošije Donje, a TS 10/0,4kV,630 kVA bi se gradila na kat.parceli 794 KO Krivošije Donje.

Kako se radi o elektroenergetskom objektu – trafostanici, objektu distributivne mreže naponskog nivoa do 35kV, to se isti smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

Uvod

Vlada Crne Gore je na sjednici 27.05.2010.godine donijela odluku o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Krivošije Donje“ Opština Kotor.

Dana 11.11.2010.godine, u skladu sa ovom odlukom, Vlada i d.o.o. „W&R Dinamic Company Limited“ Kotor su zaključili Ugovor o koncesiji.

Kako je Glavnim rudarskim projektom kao energent za eksploataciju predviđena električna energija, Investitor „W&R Dinamic Company Limited“ Kotor je uz Inicijativu za donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa dostavio sledeću dokumentaciju:

- List nepokretnost – prepis br.188 (za kat.parcele 793, 794 i 797 KO Krivošije Donje);
- Rješenje Uprave za nekretnine br.954-106-UPI-2791/10, od 01.02.2011.godine;
- Ugovor o koncesiji broj 01-3342/1 od 11.11.2010.godine;
- Saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine broj:02-UPI-676/11 od dana 30.06.2014.godine, na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu eksploatacije i prerade građevinskog kamena ležišta „Krivošije Donje“ – I faza;
- Saglasnost Ministarstva saobraćaja – Direkcija za saobraćaj broj: 03-5877/2 od dana 30.07.2014.godine, na Glavni projekat saobr.priključka i saobraćajna saglasnost na izgradnju priključka kamenoloma na magistralni put M-4, dionica Risan-Vilusi;
- Rješenje Ministarstva ekonomije broj: 07-1999/2 od dana 19.09.2014.godine, kojim se „W&R Dinamic Company Limited“ Kotor odobrava eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacionom polju „Krivošije Donje“ Opština Kotor;
- Prijedlog Rješenja napajanja električnom energijom potrošača kamenoloma za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na dijelu KO Krivošije Donje, Opština Kotor, urađen od starne „AE Studio“ d.o.o. Podgorica, novembar 2015.
- Saglasnost EPCG AD Nikšić na Idejno rješenje izgradnje priključnog 10kV dalekovoda i TS 10/0,4kV, 630kVA.

Osnovni projektni parametri

1. **Vrsta objekta:** Elektroenergetski objekat – priključni 10kV dalekovod i TS 10/0,4kV, 630kVA.
2. **Programski zadatak:** Projekat se relizuje u cilju obezbjeđivanja napajanja električnom energijom potrošača kamenoloma za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na dijelu KO Krivošije Donje
3. **Osnovni podaci o objektu trafostanice:** TS naponskog nivoa 10/0,4 kV će biti smještena u tipskom montažno betonskom kućištu sa sledećom opremom: SN blok tipa RMU-SF6 konfiguracije, transformator snage 630kVA, NN blok.
4. **Osnovni podaci o dalekovodu:** Nadzemna dionica 10kV voda se priključuje na postojeću mrežu, a na nju se nadovezuje kablovska dionica do TS, prema priloženom Rješenju;
5. **Grafički prikaz lokacije:** Sastavni dio ovog Programskog zadatka je skica lokacije koju je dostavio Investitor uz Zahtjev; trasa nadzemne dionice planiranog 10kV voda obuhvata kat.parcele 760, 773, 774, 777, 779/1, 779/2, 780, 793, 794 i 797 KO Krivošije Donje, a TS 10/0,4kV, 630 kVA bi se gradila na kat.parceli 794 KO Krivošije Donje.
6. Potrebno je dobiti Saglasnost vlasnika katastarskih parcela koje su obuhvaćene trasom dalekovoda, a nisu u vlasništvu Investitora.

Izrada Projektne dokumentacije

- Projektну dokumentaciju raditi u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, kao i u skladu sa drugim propisima kojima se regulišu pitanja iz ove oblasti.

- Prije izrade projektne dokumentacije izvršiti detaljno snimanje trase i obezbjediti ažurirane podloge, a sve proračune izvršiti na osnovu geotehničkih karakteristika tla, klimatskih uslova i planiranog opterećenja.

- Proračune raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

- Glavni projekat radi se u svemu prema odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata "Sl. list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13 i 33/14“7, i Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije "Sl. list CG" broj 23/14.

Tehnička dokumentacija podliježe reviziji u skladu sa Članom 86 istog Zakona i prema odredbama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa (»Sl. list CG – opštinski propisi«, broj 17/14).

- Pravna lica koja izrađuju glavni projekat, kao i ona koja vrše njegovu reviziju moraju imati odgovarajuće licence izdate od strane Inženjerske komore Crne Gore.

- Investitor je obavezan prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Rješenja o građevinskoj dozvoli uz zahtjev dostaviti projektну dokumentaciju – Idejni odnosno Glavni projekat, u 10 primjeraka (3 u analognom i 7 u digitalnom formatu), i Izvještaj o reviziji projektne dokumentacije, shodno članu 86 i 93 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta.

NAPOMENA: Investitor je dužan da uz zahtjev za izdavanje Rješenja o građevinskoj dozvoli uz zahtjev dostavi dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na lokaciji za izgradnju dalekovoda.

SAMOSTALNA SAVJETNICA I

Bojana Petković, dipl.inž.arh.

SEKRETARKA

Slavica Vojinović, dipl.prav.